



Blue Formosa Environmental Technology Corporation

行政院環保署許可環署環檢字第050號

地址：臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼：※

專案編號：FY108H3650

電話：(06)201-0769

傳 真：(06)201-2117

## 飲用水樣品檢測報告

顧客名稱：法務部矯正署明德外役監獄

採樣時間：108/09/09 09:45

樣品名稱：飲用水

至：108/09/09 09:49

樣品編號：H108090942

行 業 別：※

收樣時間：108/09/09 15:30

採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司

報告日期：108/09/16

採樣地點：臺南市山上區玉峰里明德山莊1號

報告編號：R1083650H11

採樣位置(座標)：總務科外飲水機

聯絡 人：張慧華

是否 經 許 可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單 位	備 註
*	砷	ND	NTEA W434.54B	mg/L	飲用水標準：0.01 MDL=0.00016

以下空白

- 備註：
1. 本報告共1頁，分離使用無效。
  2. 檢驗項目有標方標示"※"者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法偵測極限(MDL)。
  3. 檢驗值低於偵測極限之測定值以"ND"表示，並於註明其方法偵測極限(MDL)。
  4. 檢驗值低於該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
  5. 本報告僅對該樣品負責。

聲明書：

(1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法所受產品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。為總行從政事務，亦定於法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實罪、偽造文書罪及法律制裁。

(2) 吾人瞭解如自公法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

負責人(簽章)： 仲新航

報 告 專 用 章  
 南台灣環境科技(股)公司  
 負責人：仲新航  
 檢驗室主任：王怡敦

檢驗室主管

王怡敦

空氣告 採樣類 報 告 簽 署 人 ※

無機檢測類 報告簽署人  
FY2014  
林怡佳

有機檢測類 報告簽署人 ※



Blue Formosa Environmental Technology Corporation

行政院環保署許可環署環檢字第050號

地址：臺南市永康區自強路750巷68弄57號

行程代碼：※

專案編號：FY108H3649  
電話：(06)201-0769  
傳真：(06)201-2117

## 飲用水樣品檢測報告

顧客名稱：法務部矯正署明德外役監獄

採樣時間：108/09/09 09:50

樣品名稱：飲用水

至：108/09/09 09:55

樣品編號：H108090940

行業別：※

收樣時間：108/09/09 15:30

採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司

報告日期：108/09/12

採樣地點：臺南市山上區玉峰里明德山莊1號

報告編號：R1083649H11

採樣位置(座標)：總務科外飲水機

聯絡人：張慧華

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水標準：6
	總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
*	自由有效餘氯	0.03	NIEA W408.51A	mg/L	

以下空白

備註：  
 1. 本報告共1頁，分離使用無效。  
 2. 檢驗項目有於標示"※"者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
 3. 檢驗值低於於檢量法偵測極低濃度而高於MDL濃度時，以"ND"表示，並於備註說明其方法偵示。  
 4. 皿中無菌落僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
 5. 本報告僅供檢驗之用。

聲明書：  
 (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法所受產品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不分及有違反，就政府機關之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、對受主瞭解關係如自公法文書及政府委任之公務員，亦定於刑上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、對受載不實屬之法律制裁。  
 (2) 吾載不實屬之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司  
負責人(簽章)：仲新航

**報告專用章**  
 南台灣環境科技(股)公司  
 負責人: 王怡敦  
 檢驗室主任: 王怡敦

檢驗室主管

王怡敦

空氣採樣類  
報告簽署 ※

無機檢測類  
報告簽署  
FY109  
謝三惠

FY113  
林和生

有機檢測類  
報告簽署 ※