

# 臺北監獄111年度第3季 外部視察小組會議 視察業務簡報

報告人：戒護科長 謝坤展

日期：111年9月7日

## 一、舍房內的通風及溫度

(一)、舍房通風情形?室內溫度是否宜於居住?

本間舍房內皆配置對外窗、抽風扇及吊扇等通風設備，室內溫度除受天候狀況影響外，配住人數亦為最主要因素。本監法定收容員額為3,401人，實際收容人數平均約4,000人(超收率約為16%)，舍房人數超收成為常態，造成收容人生活空間狹隘，導致室內悶熱。本監持續不定期辦理專案移監，以緩解超收問題。

(二)、夏季收容人舍房之電扇及抽風機的開啟及關閉規定?

法務部矯正署臺北監獄舍房抽風機及吊扇運作時間表

抽風機	夏季時段 (5月至11月)	平日	(1)05時~08時 (2)18時~隔日2時
		假日	05時~隔日2時
	冬季時段 (12月至隔年4月)	平日	18時~23時
		假日	05時~23時
吊扇	夏季時段 (5月至11月)	平日	(1)05時~08時 (2)18時~隔日2時
		假日	05時~隔日2時
	冬季時段 (12月至隔年4月)	平日	不分平、假日原則不開啟吊扇
		假日	

※舍房單位運作時間比照冬夏季假日時段辦理。

※非運作時間，中央台顯示溫度**超過20度**，統一開啟**排風扇**。

※非運作時間，中央台顯示溫度**超過23度**，統一開啟**吊扇**。

※抽風機及吊扇運作由中央臺控管，並得視當日天候狀況統一調整運作時間。

## 一、舍房內的通風及溫度

(三)、倘機關規定，室溫須達一定溫度才能開啟收容人舍房內電扇及抽風機，請問測量溫度的溫度計置於何處？



溫度測量以中央台建置電子溫度計顯示為基準。

(四)、倘收容人覺得熱，跟主管反映希開啟舍房內電扇及抽風機，主管會如何處理？

夏日氣候炎熱，舍房抽風機及吊扇非運作時間之溫度，超過前開表定規定攝氏23度，故全時段均為開啟運作狀態。

(五)、收容人對於舍房內的通風及降溫，有任何改善建議嗎？

有建議調整吊扇角度，增加涵蓋範圍。目前部分舍房風扇已改為壁掛，以使睡下鋪之收容人稍微涼快。

## 二、舍房內用水

(一)、夏季未開封日，舍房每日每收容人平均被允許使用多少水？

- 1、有關舍房收容人用水，係視平日及假日作息時間分別訂定供水時段，並未嚴格限制收容人每日用水量。
- 2、依經濟部水利署統計，110年每人每日平均生活用水量為282公升。
- 3、本(111)年7月份，本監收容人每人每日平均生活用水量為260公升。

法務部矯正署臺北監獄工場舍房供水暨限水時間表

工場-平日開封限水時間

限水時間	夏季(3/1-11/30)		冬季(12/1-2/28)	
	上午	下午	上午	下午
	09:30-11:30	13:30-15:00	09:30-11:30	不限水
限水區域	一教區至九教區		一教區至九教區	

備註：若當日提早收封或供應熱水下午不限水

忠、孝、仁、愛、信、義、和、平-舍房供水時間			至善大樓-舍房加壓馬達開啟時間			
供水時間	平日	假日	供水時間	平日	假日	
	06:30-09:00	06:30-09:30		06:50-07:10	11:50-12:00	14:00-14:20
	10:30-12:30	11:30-12:30		19:00-19:10	15:00-15:20	17:05-17:15
	14:00-19:00	13:30-19:00				

## 二、舍房內用水

(二)、機關有限制收容人不能每天洗頭嗎?

有關收容人洗頭部分，未有相關規定予以限制，僅於非盥洗時間，禁止收容人沐浴。

(三)、在非盥洗時間，收容人在舍房內被允許用冷水來讓自己的身體降溫嗎?如果可以的話，可允許的方式為何?

可允許收容人使用濕毛巾擦拭身體降溫，禁止沐浴。

(四)、收容人覺得在夏季舍房內的日常生活用水夠嗎?對於用水的規定有希望改善之處嗎?

目前收容人每月生活檢討會並無反應用水不足問題，故對於用水規定尚無任何改善建議。

### 三、服制

(一)、現行夏季囚服，穿起來是否涼爽透氣？

1、按監獄行刑法施行細則第39條規定意旨，收容人所須穿著之外衣，基於衛生保健需求，採用涼爽透氣或符合保暖所需之質料。

2、本監收容人夏季服制材質為聚酯纖維與棉(T/C)混紡而成的布料，可增加排汗性、衣服彈性及皮膚舒適度。

(二)、關於夏季囚服的材質、或是穿著規定，收容人有覺得需要調整之處嗎？

收容人每月生活檢討會尚無反應類似情事。夏季氣候炎酷，本監考量收容人衣著舒適度，酌予調整收容人衣著時機規定，於場舍作業、開收封行進及戶外運動等，上身可僅穿著有袖白色內衣，其餘出外活動須加穿前開灰色襯衫，保持服儀整潔。



## 四、抗暑或降溫對策

(一)、針對夏季炎熱問題，機關有什麼抗暑或降溫對策嗎？

### 1、機關硬體：

- (1)舍房走道天井安裝抽風機，加強通風效果。
- (2)舍房外牆洗孔，增加空氣對流。
- (3)舍房走廊兩側樓地板開通風孔，並安裝鐵架，增加空氣對流。
- (4)工場及舍房屋頂，搭建鐵皮屋，並加裝隔熱泡棉。
- (5)戒護區室外走道安裝降溫噴霧系統。
- (6)戒護區室外走道遮雨棚加裝隔熱綠毯，避免日曬雨淋。

### 2、收容人給養：

- (1)每年5月至10月，並視天候狀況，滾動式調整，炊場平均每3周3次，提供冷飲甜湯(含紅茶、仙草、愛玉、青草茶、及山粉圓等)予全監收容人飲用。
- (2)總務科視經費而定，平均每2個月1次，提供每位收容人1瓶600ml結冰水飲用。
- (3)每年5月至11月，合作社販售衛生冰塊，每人每日限購5包，每包10元，供收容人祛熱消暑。

(二)、收容人有希望機關採取哪些抗暑或降溫對策嗎？


收容人每月生活檢討會曾反映加裝中央空調，惟經費預算考量，尚無規劃



天井



外牆洗孔



通風孔



鐵皮屋



噴霧系統



隔熱綠毯

謝謝聆聽  
敬請指導