

# 111 年度第一季(誠正中學)外部視察小組視察報告

製作日期：111 年 3 月 28 日

## 一、委員組成：

召集人：何委員美珠

委員：林委員桂鳳、邱委員英芳

## 二、本季視察業務概述

### (一)視察計畫或本季視察重點：

111年第一季之視察重點為貴校輔導室新設諮商空間工作進度報告。

### (二)視察業務執行概述：

本小組於111年3月24日於誠正中學召開本年度之第一次視察會議。於該次會議，邀請機關進行業務簡報以了解工作進度。

#### 誠正中學工作進度報告：

(1)目前本校輔導處已完成辦公室空間整併，人員已開始辦公。

(2)111年2月17日已向玉山銀行提出輔導空間改善案意見供參考。

(3)111年2月23日玉山銀行提供調整後之設計簡圖(如附件)。

(4)111年3月31日正式開工，工期預計8周。

## 三、視察內容及處理情形

案由	視察內容及機關處理情形	視察小組具體建議
諮商空間 施工建議  (何委員)	1、有關諮商空間之錄音錄影規定。 2、諮商空間之設計，須符合心理諮商所設置標準規定。  機關回覆：本校將依委員建議妥適參考。	有關諮商空間錄音錄影，提供現行法院實務作法為有錄影無收音，因貴校之業務性質及學生身分與外界有所差異，提供參考可妥適規劃。
諮商空間 施工建議  (林委員)	1、團體輔導室，可採用「烤漆玻璃」。 2、諮商空間之地板材質問題。 3、心理測驗室之電源設置位置。	團體諮商室如使用烤漆玻璃，造價雖較高，但使用功能廣泛，可多元使用；諮商空間之地板使用材質為PVC，因學校地鄰迎風面，如有氣候反潮易生濕氣，進而造成地板受潮凸起，未來修繕維護成本亦相關可觀，請貴校妥

	<p>機關回覆：本校將依委員建議妥適參考。</p>	<p>適評估。</p>
<p>諮商空間 施工建議  (邱委員)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、貴校之諮商輔導空間，應多加思考，如何使空間更加人性化、溫馨以符合設置之目的。</li> <li>2、6間個別輔導室之門口設置位置，可採錯開設計，避免相互干擾；安全逃生設備之設置應符合消防法規規定。</li> <li>3、有關諮商空間之空調設施，應避免採用中央空調之設置，防止傳染疾病流竄之風險。</li> <li>4、團體輔導室之地板，溫濕度的控制很重要，避免因長期使用產生異味。</li> <li>5、諮商空間建議可裝設網路無線分享器，以利執行業務使用，並須注意有無違反資安法規之規定。</li> <li>6、諮商空間須裝設緊急呼救器，以因緊急突發狀況。</li> <li>7、建議未來諮商時須全程錄音錄影。</li> <li>8、心理測驗室之通風設計、空間配置、</li> </ol>	<p>有關諮商室人員執行業務時，建議須全程錄音錄影，保護執業人員，避免發生爭議時無從考證之情形；從事錄音錄影時，請檢視是否符合矯正機關法令。</p>

	<p>文件器材擺放位置，請妥適考量規畫，以便利使用者，發揮最大功效。</p> <p>9、工程竣工後，建議要設置諮商室使用準標作業流程(SOP)，讓使用者及其他業務人員有所依循。</p> <p><b>機關回覆：</b>本校將依委員建議妥適參考。</p>	
--	---	--

四、歷次視察建議處理情形(含解除追蹤、解除追蹤持續辦理、繼續追蹤等，此部分內容由機關提供，由外部視察小組視需要放入)

年度	季別	視察建議	機關辦理情形	管考建議
	無			

五、附件(如會議紀錄、詢問紀錄、函件等等...)