

110年度第4季勵志中學外部視察小組視察報告

出席委員2名：徐委員、蕭委員		開會日期：110年11月17日
案 由	視察內容及處理情形 (針對事件發生經過及視察小組處理過程概述。)	機關處理情形
有關學生冬季熱水供應情形及相關保暖措施。	委員欲了解本校學生冬季熱水供應情形及相關保暖措施辦理情形，由承辦人以簡報方式，說明本校辦理方案之內容。 當日委員並實地去測試熱水供應狀況。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 學校為避免鍋爐燃燒重油造成空氣汙染及有油汙洩漏之風險，改採電力系統及瓦斯進行收容學生沐浴及炊場炊煮使用。以因應政府空汙管制法令暨符合行政院環境保護署訂定發布「鍋爐空氣汙染物排放標準」。</li> <li>2. 學校已於109年12月停止使用炊場柴油鍋爐，烹煮主副食品改用瓦斯設備，收容學生洗澡熱水改為熱泵供應。熱水於110年起每日提供之。</li> <li>3. 學校熱泵設施於立德樓設置2座、淑德樓設置2座、正德樓設置1座、崇德樓設置2座。</li> <li>4. 熱泵加熱時間設定為下午17時20分至19時。夏季溫度設定為50度、冬季溫度設定為55度。</li> <li>5. 學校學生新收時新生班均發給長短袖運動服、制服各1件、毛毯1件、外套1件、鞋子1雙、襪子2雙、長短袖內衣褲2套、毛巾1條、新生包(牙膏、牙刷、肥皂、衛生紙)。如新生入校均無家屬接見或是家境貧困者，學校會再提供毛毯1件，如有需要亦可再提出申請。</li> <li>6. 合作社亦提供棉被、墊被、長短袖內衣褲供學生或是接見家屬購買。</li> </ol>

<p>有關學生特殊教育 推展情形。</p>	<p>委員欲了解本校學生特殊教育方案辦理情形，由承辦人以簡報方式，說明本校辦理方案之內容。當日委員並實地去觀看特殊教育學生上課情形。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 會議當日在校特教生(確認生+疑似生)人數共22名，其中13位男學生、9位女學生。</li><li>2. 於110年9月2日及110年10月8日，各召開一次特殊教育專家諮詢會議，邀請國立高雄師範大學林素貞教授蒞校指導。</li><li>3. 於110年10月25日至29日，採分組辦理110學年度第一學期期初 IEP 會議，邀請學生特教相關人員與會討論 IEP 計畫之擬定。</li><li>4. 於110年11月5日，邀請南投地院李錦松主任調保官、國立彰化特殊教育學校王志全校長、國立高雄師範大學林素貞教授，並召集校內特殊教育推行委員會委員共同召開110學年度第一學期特推會。</li></ol>
---------------------------	--	---