

法務部矯正署臺南看守所

114年度第3季外部視察報告權責機關回覆

案由	視察小組意見或建議	權責機關回覆
用水情形及環境衛生	<p>一、因收容人所使用之生活用水，均源自於各場舍之屋頂水塔，故建議約3年清洗水塔一次。</p> <p>二、夏天颱風多，應於每次颱風過後，派人確認水塔的蓋子是否因颱風而損毀或遭吹落，以避免異物掉入水塔。</p>	<p>戒護科：</p> <p>一、頂樓水塔每年至少清洗一次，並於每季進行收容人生活用水之水質檢測，戒護科配合辦理相關事宜。</p> <p>二、本所「防颱安全設施暨伙食自行檢核表」之水塔儲備檢核項目，範圍包含各場舍頂樓水塔；本科於颱風過後皆派員檢視各設施設備情形，以及時回報進行修繕。</p> <p>總務科：</p> <p>一、頂樓水塔每年至少清洗一次；收容人生活用水每季進行水質檢測。以上訊息皆公告於本所官網。</p> <p>二、颱風前後各項設施均責成專人巡檢。水塔巡檢與養護工作由本所技士執行。</p> <p>女所：</p> <p>頂樓水塔蓋子採一端固定於水塔主體上，且材質厚重，不易受強風損毀，但為顧及安全性，將於每次颱風過後，委請水電單位協助確認狀況，以避免異物掉入水塔內影響儲水品質。</p>