114 年度第 4 季法務部矯正署高雄第二監獄外部視察小組報告權責機關回覆

案由	視察小組意見或建議	權責機關回覆
有關高二監因應天氣炎熱之改進措施	一、高二監舍房頂樓已設置遮陽板及遮陽網，以降低陽光直射所造成之曝曬熱負荷，建議可以研議改成太陽能板，除可延續遮陽效果外，並可用以補貼相關降溫設備之用電需求，或作為生活熱水供應之能源來源，以提升能源使用效益。	一、考量本監建築物屋齡已逾 38 年，屬老舊建物，又裝設太陽能板時需鑽孔固定，恐有破壞樓地板防水功能之虞，另需評估承載重量，現階段尚待進一步評估。(115.1.13)